

Zestawienie materiałów przyłącza węzła cieplnego

1. *Zawór odcinający kołnierzowy DN 20 – 2 szt*
2. *Zawór odcinający do wspawania DN 15 – odpow. – 2 szt*
3. *Zawór odcinający kołnierzowy DN 15 – spinka cyrk. – 2 szt*
4. *Rura stalowa ze szwem 26,9x2,3 mm – 3,0 m*
5. *Rura stalowa ze szwem 21,3x2,0 mm – 2,0 m*
6. *Kolano hamburskie 90 st. 26,9x2,3 mm – 7 szt*
7. *Izolacja rurociągów 26,9x2,3 mm otulinami PUR, gr. 25 mm z płaszczem PCV – 3,0 m*
8. *Izolacja kolan 26,9x2,3 mm otulinami PUR, gr. 25 mm z płaszczem PCV – 7 szt*

UWAGA:
Projekt węzła cieplnego objęty jest oddzielnym opracowaniem

INWESTOR:	Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8			
TEMAT INWESTYCJI:	Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do budynku przy ul. Kochanowskiego 35 w Pabianicach			SKALA: 1:50
TREŚĆ RYSUNKU:	POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO			NR RYSUNKU: 6
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleniewski	LOD/2339/ PWBS/14	06.2020	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	06.2020	
OPRACOWAŁ:	M. Studziński	---------	06.2020	