

Istniejące rurociągi w kanale zadeklować a kanał zaślepić

Po przełączeniu budynku mieszkalnego przy ul. Bugaj 78 do projektowanych rurciągów, istniejaca sieć kanałowa niskoparametrowa nie zostanie wyłączona z eksploatacji

——————— zasilenie

– – – – – – – – powrót

⇶ – studnia zaworów preizolowanych odcinających (rozwiązanie ze skrzynką uliczną)

PW – istniejący trójnik preizolowany równoległy 114,3/33,7 mm

O1 – trójnik preizolowany z uskokiem 114,3/76,1 mm

O2 – trójnik preizolowany z uskokiem 76,1/42,4 mm

Z1 – kolano preizolowane 114,3/200 mm 1x1 m 90st.

Z2–Z4 – kolano preizolowane 76,1/140 mm 1x1 m 90st.

Z5, Z6 – kolano preizolowane 76,1/140 mm 1x1,5 m 90st.

Z7 – kolano preizolowane 76,1/140 mm 1x1 m 90st.

S1 – zawór preizolowany odcinający 42,4/110 mm

INWESTOR:	**Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8**			
TEMAT INWESTYCJI:	Przebudowa odcinka sieci i przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do budynku przy ul. Bugaj 78 w Pabianicach			SKALA: 1:500
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT MONTAŻOWY			NR RYSUNKU: **2**
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleniewski	LOD/2339/ PWBS/14	07.2020	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	07.2020	
OPRACOWAŁ:	M. Studziński	---------	07.2020	