

Uczestnicy
postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania przetargowego pn.

DOSTAWA I MONTAŻ TECHNOLOGII WĘZŁÓW CIEPLNYCH

Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w Pabianicach, działając w oparciu o § 86 ust. 1 i 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi informuje, że wpłynęło do Zamawiającego zapytanie do treści związanych z udostępnioną dokumentacją branży elektrycznej w przedmiotowym postępowaniu. Poniżej przedstawiamy treść pytań i udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

„W projekcie węzła ciepłego c.o. + c.w.u. Pabianice ul. Kochanowskiego 35, w sekcji dotyczącej doboru urządzeń, w punkcie 5.3 dobrano zawór trójdrogowy 3226 niewyszczególniony w zestawieniu materiału. Jest on oznaczony na schemacie technologicznym jako pozycja „23” podobnie jak zbiornik c.w.u. Proszę o informację, czy dobrany zawór trójdrogowy wchodzi w zakres wyceny.”

Odpowiedź:

Tak, wchodzi w zakres wyceny.

Pytanie 2:

„W projekcie węzła ciepłego c.o. + c.w.u. Pabianice ul. Kochanowskiego 35, w zestawieniu materiału, w pozycji „27” uwzględniono nieproduktywną dla tej średnicy pompę Alpha2 20-40 N. Proszę o zgodę na zastosowanie zamiennika PICO-Z firmy Wilo, lub zwiększenie demencji nitki do DN25.”

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na zastosowanie zamiennika nie gorszej jakości.